



## INFORMATION

SBA- rond\* genomförd vid våra fastigheter i augusti 2020.

\*(SBA = Systematiskt Brandskyddsarbete).

I stort så är bedömningen den att vi har en god och hög nivå på vårt brandskydd. Det är i flesta fall en god ordning i våra korridorer, trapphus och förråd vilket är en konsekvens av att de allra flesta av oss känner ett ansvar för att skydda varandra o våra fastigheter.

Trots det finns det fortfarande en del arbete kvar innan vi nått enda fram.

- Det förvaras bildäck i vissa förråd. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) rekommenderar att man inte har bildäck förvarade i förråd då det vid en eventuell brand utvecklas mycket giftiga gaser och en intensiv rök som kan försvåra släckningsarbetet. Styrelsen uppmanar därför alla som förvarar sina bildäck i förråden att flytta dem till annan förvaring.
- De som täckt sitt förråd med pappskivor, plåt eller annat uppmanas att ta ner dessa. Detta för att möjliggöra för inspektioner samt att det är fri insyn vid ett ev släckningsarbete.
- I vissa förråd förvaras brandfarliga vätskor. Ni som vet med er om att så är fallet omedes att omgående ta bort dessa flaskor eller kärl och se till att de förvaras på annan plats.
- I övrigt kommer styrelsen att se till att åtgärder vidtas för att ytterligare höja kvaliteten på brandsäkerheten. Sådana åtgärder är tex att komplettera uppmärkning av dörrar, se över och i förekommande fall komplettera nödbelysning, eventuellt anskaffa fler brandsläckare m.m.

Har du frågor med anledning av denna information ber vi dig kontakta styrelsen via telefon, mejl eller brev.

Styrelsen för brf Rönaby

Tfn: 073-024 28 30,

Mail: [styrelsen@brfronnby.se](mailto:styrelsen@brfronnby.se)